





敷地内浄化処理装置 合併浄化槽5人槽用 PPP-5 工事仕様書



PPP-5 仕様書	
処理入槽	合併浄化槽 5人槽用
流入水のBOD	20mg/L
流入水量	1,000L/日
処理装置の寸法	外寸800φ H900
有効浸透面面積	(1.0+1.0+1.0) x 1.3 (m) 5.2 m ²
処理槽の覆削寸法 (土上げ量の場合)	L x W x H 1.0m x 1.0m x 1.5m
処理能力水量	5.2m ³ x 50L/日 1,300L/日

土壌に浸透する速度は、地質によって異なります。蓋土、粘土、岩盤、等の浸透速度の違いに関しては、掘削寸法を、大きくする場合があります。掘削面に、湧水が無いことを、確認してください。湧水があった場合は、掘削寸法を、変更してください。設置位置については、各地域の条例を、遵守してください。



標準仕様断面図 S 1:30

駐車場仕様断面図 S 1:30

有限会社 オガノ創研
〒320-0075
栃木県宇都宮市宝木本町2293
TEL028-665-3521 FAX028-665-3523