敷地内浄化処理装置　合併浄化槽21人～30人槽用
ＰＰＰ－21人槽～30人槽　工事仕様書



標準仕様平面図　　Ｓ　1：40



駐車場仕様平面図



標準仕様断面図　　Ｓ　1：40



駐車場仕様断面図　Ｓ　1：40

ＰＰＰ－21～30		
処理人槽	合併浄化槽 21人槽用～30人槽用	
流入水のＢＯＤ	20ｍｇ/Ｌ	
流入水量	6.000　Ｌ/日	
処理装置の寸法　基数	外寸　600φ　900Ｈ　3基	
有効浸透壁面積	(1.5+1.5+4.5+4.5)　x2.0（m）	24.0　m2
処理槽の寸法 （掘削寸法）	Ｌ　Ｗ　Ｈ 1.5m x 4.5m x 2.0	（嵩上げ無しの場合）
処理能力水量	24.0m2x 250L/日	6.000Ｌ/日

土壌に浸透する速度は、地質によって異なります。
盛土、粘土、岩盤、等の浸透速度の遅い地質については、
掘削寸法を、大きくする場合があります。
掘削面に、湧水が無いことを確認してください。
湧水があった場合、掘削寸法を変えてください。
設置位置については、各地域の条例を遵守してください。

有限会社　オガワ創研

〒320-0075
栃木県宇都宮市宝木本町2293
ＴＥＬ　028-665-3521　ＦＡＸ　028-665-3523