

## 敷地内処理装置 PPP（スリーピー）人槽別規格表

人槽 設置面積	槽寸法 (m) (掘削寸法)	有効浸透壁面積	必要浸透壁面 積	発生水量	処理能力水量	処理装置 基数
5人槽 1.0 m <sup>2</sup>	L W H 1,0×1,0×1,5 (m)	5,2 m <sup>2</sup> 1.0 x 4 x 1.3	4,0 m <sup>2</sup>	1,000L/日	1,300L/日 5.2m <sup>2</sup> x250L	1基
7人槽 1.0 m <sup>2</sup>	L W H 1,0×1,0×1,8 (m)	6,4 m <sup>2</sup> 1.0 x 4 x 1.6	5,6 m <sup>2</sup>	1,400L/日	1,600L/日 6.4m <sup>2</sup> x250L	1基
10人槽 1.7 m <sup>2</sup>	L W H 1,0×1,7×1,8 (m)	8,64 m <sup>2</sup> (1+1+1.7+1.7)x 1.6	8,0 m <sup>2</sup>	2,000L/日	2,160L/日 8.64m <sup>2</sup> x250L	1基
11~20人槽 3.75 m <sup>2</sup>	L W H 1,5×2,5×2,0 (m)	16 m <sup>2</sup> (1.5+1.5+2.5+2. 5)x2.0(m)	16 m <sup>2</sup>	4,000L/日	4,000L/日 16.0 x 250 L	2基
21~30人槽 6.75 m <sup>2</sup>	L W H 1,5×4,5×2,0(m)	24 m <sup>2</sup> (1.5+1.5+4.5+4. 5)x2.0(m)	24,0 m <sup>2</sup>	6,000L/日	6,000L/日 24.0x250L	3基
31~40人槽 10.5 m <sup>2</sup>	L W H 1,5×7,0×2,0 (m)	34 m <sup>2</sup> (1.5+1.5+7+7)x 2.0(m)	32 m <sup>2</sup>	8,000L/日	8,500L/日 34.0x250L	4基
41~50人槽 12.75 m <sup>2</sup>	L W H 1,5×8,5×2,0(m)	40,0 m <sup>2</sup> (1.5+1.5+8.5+8. 5)x2.0(m)	40 m <sup>2</sup>	10,000L/日	10,000L/日 40.0 x 250 L	5基

槽寸法(掘削寸法) は、嵩上げ無しの場合の寸法です。