



# 敷地内浄化処理装置 合併浄化槽21人～30人槽用 P P P - 21人槽～30人槽 工事仕様書



標準仕様平面図 S 1:40

処理方式	P P P - 21～30 仕様書	
処理槽の寸法	L	W H
有効浸透面積	(1.511.514.514.5) x 2.0 (m)	24.0 m <sup>2</sup>
処理槽の寸法 (標準寸法)	1.5m x 4.5m x 2.0	(嵩上げ無しの場合)
処理能力水量	24.0m <sup>3</sup> /日	6,000 L/日

土壌に透過する速度は、地質によって異なります。  
 盛土、粘土、岩盤、等の浸透速度の違いにより、  
 標準寸法を、大きくする場合があります。  
 標準寸法に、湧水が無いことを確認してください。  
 湧水があった場合、掘削寸法を覚えてください。  
 設置位置については、各地域の条例を遵守してください。



標準仕様断面図 S 1:40

有限会社 オガワ創研

T320-0075

栃木県宇都宮市宝木本町2293

TEL 028-665-3521 FAX 028-665-3523