



敷地内浄化処理装置 合併浄化槽 10人槽用 PPP-10 工事仕様書



標準仕様平面図 S 1:30



標準仕様断面図 S 1:30

PPP-10 仕様書	
処理方式	蒸発散方式
処理人槽	合併浄化槽 10人槽用
流入水のBOD	20mg/L
流入水量	2,000L/日
処理装置の寸法	外寸 600φ H 900
有効浸透層面積	(1.0×1.0×1.7) × 1.6 (㎡) 8.64㎡
処理層の掘削寸法 (蓋上げ無しの場合)	L × W × H 1.0m × 1.7m × 1.8m
処理能力水量	8.64㎡ × 250L/日 2,160L/日

土壌に浸透する速度は、地質によって異なります。
 盛土、粘土、岩盤等の浸透速度の遅い地質については、
 掘削寸法を、大きくする場合があります。
 掘削面に、湧水が無いことを、確認してください。
 湧水があった場合は、掘削寸法を、変えてください。
 設置位置については、各地域の条例を、遵守してください。

有限会社 オガノ創研

〒320-0075 栃木県宇都宮市宝木本町2293

TEL028-665-3521 FAX028-665-3523